

## Vedlegg til NORM FOR VEI-, VANN- OG AVLØPSANLEGG nov. 04.

3.2.3 Brannventil skal ha stengeventil og sentreres i forhold til lokk. (Ved kummer under 2m dybde)

3.2.4 Det skal minimum være en avstand på 2 m fra nærmeste senter rør til nærmeste bygg.

Spillvann og for overvann som får mindre overdekning en 1 m skal frostsikres.

3.2.6.1 Det er ikke tillatt å bruke 90° bend.

3.2.6.2 Ledninger med mer en 20% fall utføres i samsvar med VA-miljøblad Nr. 102.

3.2.7 Alle kummer dypere en 2.0 m skal ha stige og eksenter kjegle.

3.2.7.3 Det er ikke tillatt å utføre retningsendringer på spillvann og overvann i kum. Retningsendringer skal utføres før eller etter kum med bend.

4.7 Det er laget nye retningslinjer for innmåling.

Tegning Nr.5